

**Пояснительная записка**  
**к скорректированной долгосрочной инвестиционной программе**  
**АО «Кисловодская сетевая компания» на 2020-2024 гг. в части 2023 г.**

Долгосрочная инвестиционная программа на 2020-2024 г.г. утверждена приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края №231-о/д от 13.09.2019 г. (с изменениями, внесенными приказами от 29 декабря 2020 №421-о/д, от 24 июня 2021 г. №184-о/д, от 9 ноября 2021 г. №363-о/д, от 22 июня 2022 г. №171-о/д и от 1 декабря 2022 г. №333-о/д).

Объем капитальных вложений инвестиционной программы Общества на 2023 г. утвержден в размере 53 684,0 тыс.руб. (без НДС), из них: за счет амортизационных отчислений – 39 343,0 тыс. руб. и за счет прибыли – 14 341,0 тыс. руб.

Предлагаемая к рассмотрению корректировка инвестиционной программы на 2023 г. происходит с изменением объемов финансирования капитальных вложений. Это связано с тем, что при утверждении тарифов на передачу электрической энергии на 2023 г. региональная тарифная комиссия Ставропольского края не приняла к рассмотрению в полном объеме статью затрат «амортизационные отчисления» - 39 343,0 тыс.руб.

Прилагаем выписку из заключения экспертов региональной тарифной комиссии Ставропольского края о рассмотрении предложений об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «Кисловодская сетевая компания» на 2023 г. : «Амортизация основных средств и нематериальных активов принята РТК СК по результатам анализа дополнительно представленного расчета организации, выполненного исходя из фактически начисленной за 9 месяцев 2022 года амортизации. Предложение организации скорректировано с учетом максимальных сроков полезного использования для соответствующей амортизационной группы. Также экспертами проведен пообъектный анализ амортизационных отчислений. Величина амортизационных отчислений принята в размере 36 722,33 тыс. руб. и снижена на 2 619,97 тыс. руб. по сравнению с тарифной заявкой организации. Прибыль на капитальные вложения принята в соответствии с Основами ценообразования и составляет к общим расходам на содержание сетей 10,16 процента или 15 248,99 тыс. руб.».

Прибыль на капитальные вложения в выписке РТК СК выше утвержденной Министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края на 907,99 тыс. руб.

Так как, при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края на 2023 год из необходимой валовой выручки АО «Кисловодская сетевая компания» были исключены затраты в размере 1 712,68 тыс. руб., просим рассмотреть корректировку инвестиционной программы на 2023 г. в объеме 51 971,32 тыс. руб., в том числе: за счет амортизации 36 722,33 тыс. руб., за счет прибыли 15 248,99 тыс. руб.

### **Корректировка мероприятий, направленных на устранение и предотвращение аварийных мероприятий**

В ходе корректировки были пересмотрены мероприятия и объемы выполнения инвестиционной программы 2023 г.

	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	2023 год	
		План	Факт (Предложение по корректировке плана)
1	2	3	4
	<b>ВСЕГО</b>	<b>53 684</b>	<b>51 971</b>
<b>1</b>	<b>ДОСТРОЙКА, ДООБОРУДОВАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ</b>	<b>11 557</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦИЯ</b>	<b>31 304</b>	<b>43151</b>
<b>3</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ</b>	<b>10 823</b>	<b>8 820</b>
<b>4</b>	<b>НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1</b>	<b>ДОСТРОЙКА, ДООБОРУДОВАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ</b>	<b>11 557</b>	<b>-</b>
1.1.	Установка интеллектуальной системы учета электроэнергии	5 503	-
1.2.	Монтаж опто-волоконной линии	6 054	-
<b>2</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦИЯ</b>	<b>31 304</b>	<b>43151</b>
2.1.	Реконструкция РП-10 (оборудование)	-	21 148
2.2.	Реконструкция РП-7 (оборудование)	-	22 003



2.3.	Реконструкция РП-8 с установкой оборудования телемеханики	10 982	-
2.4.	Реконструкция ВЛ 0,4 пос. Аlikоновка	18 304	-
2.5.	Реконструкция ВЛ 10 кВ пос. Нарзанный	2 018	-
<b>3</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ</b>	<b>10 823</b>	<b>8 820</b>
3.1.	Автовышка 30 м Hyundai HD-78, DASAN DS-300L	6 000	-
3.2.	Передвижная электротехническая лаборатория ЭТЛ ТЕХНОАС	4 823	8 820

Локальные сметные расчеты прилагаются.

Изменения стоимости мероприятий и их корректировка связана с предотвращением развития аварийной ситуации (в соответствии с Постановлением правительства РФ № 977 от 01.12.2009г. п. 67, внести изменения в инвестиционную программу (корректировка инвестиционной программы), вносимые в случае необходимости устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения, без проведения общественного обсуждения таких изменений, без проведения технологического и ценового аудита и без получения предусмотренных настоящими Правилами согласований и заключений государственных органов и организаций, указанных в пунктах 18-19.1 настоящих Правил)), и выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция оборудования РП-10 делается в целях повышения технического уровня, улучшения технико-экономических показателей объекта, условий труда и охраны окружающей среды; замена эксплуатируемого, крайне изношенного оборудования на современное, для предотвращения аварий и аварийного отключения городской больницы города-курорта Кисловодска и прилегающего района с объектами жизнеобеспечения;

- реконструкция оборудования РП-7 так же связана с крайней изношенностью и неработоспособностью оборудования, замена оборудования в распределительном пункте позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей и предотвратить аварии и аварийные отключения питающего социально-значимого объекта санатория «Заря», санатория «Пикет», и других санаториев и здравниц, а так же объектов жизнеобеспечения района города-курорта Кисловодска.

Произошли изменения планируемой стоимости мероприятий в связи с изменением цен на комплектующие:

- автолаборатория ЭТЛ ТЕХНОАС план – 4 823 тыс. руб., факт – 8 820 тыс. руб.

Электротехническая лаборатория ТЕХНОАС предназначена для проведения качественной диагностики электрооборудования, испытания кабельных и воздушных линий, трансформаторных подстанций, а так же позволит спрогнозировать рабочий ресурс основных элементов сети и оборудования, получить заключение о пригодности электрооборудования к дальнейшей эксплуатации. Для устранения опасности выхода из строя сетей и возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий, возгорания изоляции высоковольтных кабельных линий.

Существующая электротехническая лаборатория произведена - 31.05.1988 г., морально устарела, испытательный комплекс ЭТЛ выработал ресурс, неоднократно ремонтировался, находится в аварийном состоянии. На сегодняшний день ЭТЛ не выполняет свои функции. Отсутствие ЭТЛ привело к невозможности выполнения измерений и испытаний в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, испытаний средств защиты, используемых в электроустановках, а также устройств релейной защиты, автоматики и вторичных цепей предприятия.

Корректировка инвестиционной программы приведет к снижению потерь электроэнергии, увеличит эффективность использования ресурсов, повысит энергетическую эффективность, устранит и предупредит аварийное состояние электросетевого оборудования АО «КСК»

Технический директор



Д.А. Кузнецов